



# 水質試験検査結果書

結果書番号 第 N2026050314 号 1 / 1  
2026年5月14日

岐阜県羽島郡岐南町八剣7丁目107番地

岐南町長 後藤 友紀 様

環境大臣登録水質検査機関(第110号)  
飲料水水質検査業台録 岐阜県 6水第10号  
株式会社 総合保健センター  
〒509-0201 岐阜県可児市川合136番地8  
TEL 0574-63-7703 FAX 0574-63-7706



試験検査責任者 市原 壽



水道GLP認定  
JWWA-GLP028

2026年5月11日 にご依頼のありました検体について試験検査した結果は下記のとおりです。

試料名	水道水	水道区分	上水道	水源種別	地下水
採取日時	2026年5月11日 8時 55分	水道名称	中央水源地		
採水地点	薬師寺公園(中央水源地) 羽島郡岐南町薬師寺4-8 /				
採水者	青山	天候	前日 -	当日	晴
現地調査	残留塩素 0.25 mg/L	気温 19℃	水温 19℃	pH	-
試験検査項目	試験検査結果	基準値	試験検査項目	試験検査結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml ✓	100以下			
大腸菌	不検出 ✓	検出されないこと			
塩化物イオン	11 mg/L ✓	200以下			
有機物(全有機炭素TOCの量)	0.3 mg/L未満 ✓	3以下			
pH値	6.8 (22℃) ✓	5.8-8.6			
味	異常なし ✓	異常なし			
臭気	異常なし ✓	異常なし			
色度	0.5 度未満 ✓	5以下			
濁度	0.1 度未満 ✓	2以下			
以下余白					
判定・意見	上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。				
試験検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)及び上水試験方法				
検査期間	2026年5月11日 ~ 2026年5月13日				

(注) 本結果書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

